



LEGENDA IMPIANTO TERMICO

- IMPIANTO TERMICO**
REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PER INSTALLAZIONE ESTERNA, CON ALIMENTAZIONE CON LE SECONDE CARATTERISTICHE ENERGETICHE
- POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE 22.42 kW (Tacqua 7/12°C, Taria=35°C)
- POTENZA ELETTRICA ASSORBITA 34.00W; 6.6 kW (Tacqua 7/12°C, Taria=35°C)
- VALVOLA**
A BORDO MACCHINA (VCFB=ACCESSORIO VALVOLA MOTORIZZATA ON-OFF A 2 VIE)
SERBATOIO ACCUMULO ACQUA REFRIGERATA DA XXX lt. COIBENTATO
- COMANDO**
TERMOSTATO ELETTRONICO (DIGITALE DA INGRESSO, TOUCH) COMANDO VENTILCONVETTORE A PARETE
- VENTILCONVETTORE**
ACCESSORI TERMOSTATO, DA POSIZIONARE SU FRANCIAMBA VENTILCONVETTORE
- CONDOTTI**
COLLETTORE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FLUIDO } CON VALVOLA DI ZONA
TERMOVALVOLA PER LA DISTRIBUZIONE } SENZA VALVOLA DI ZONA
- TUBAZIONI**
TUBAZIONI IN ACCIAIO O IN ALLUMINIO PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA PER LA DISTRIBUZIONE
PRINCIPALE, COIBENTATE SECONDO LEGGE 10/91
- TUBAZIONI**
TUBAZIONI SECONDARIE DI MANTOVA E BORDO ALLUMINIO PER ACQUA CALDA E REFRIGERATA PER DISTRIBUZIONE DAL COLLETTORI AI VENTILCONVETTORI, COIBENTATE SECONDO LEGGE 10/91

LEGENDA ANTINCENDIO

- IDEANTE UNID45 A MURO CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA**
- NASPO**
- IDEANTE SOTTOSUOLO**
- IDEANTE SOPRASUOLO**
- ATTACCO AUTOPOMPA SINGOLO**
- ATTACCO AUTOPOMPA DOPIPO**
- CONTATORE/CASSETTA ANTINCENDIO**
- TUBI PULTE IMPIANTO ANTINCENDIO** } **PEAD**
} **ACCIAIO**

PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:100

COMMITTENTE:
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TOSCOLANO
AMPLIAMENTO E MESSA A NORMA PREVENZIONE INCENDI



P1 - PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO

Progettista

Studio di Ingegneria Trevisani
Ing. Fabio Trevisani

Via G.A. Capati, 87 - Candiano Riviera (BS)
Tel: 0305594091 - Email: info@trevisani.it

Responsabile del procedimento: _____
Timbro e firma del responsabile: _____

Lettera	Descrizione	DATA	REVISIONE	NOME FILE	DIS.	CONTR.	APPR.
D							
E							
C							
B							
A	PRIMA CONSEGNA	19-05-2017					

PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Pianta piano terra
Impianti termico ed antincendio

SCALA: 1:100
COMPLESSA: P154 - P1 - EIM 03 -

A TENERE SULLE VIGNETTE USARE SU IMPRINTI AUTORE QUANTO ESISTENTE NON VIENE ESISTE COMANDO DI PROCEDIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL PRODOTTORE